

耐震診断結果公表  
要緊急安全確認大規模建築物

○学校(小学校、中学校、特殊支援学校)

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	石巻市立石巻小学校	石巻市泉町1丁目1番2号	学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」2001年版	Is/Iso= 1.03 C <sub>TU</sub> S <sub>0</sub> = 0.73			Iso=0.7
2	石巻市立住吉小学校	石巻市住吉町2丁目4番27号	学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」2001年版	Is/Iso= 1.33 C <sub>TU</sub> S <sub>0</sub> = 0.94			Iso=0.7
3	石巻市立湊小学校	石巻市吉野町1丁目3番21号	学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」2001年版	Is/Iso= 1.01 C <sub>TU</sub> S <sub>0</sub> = 0.72			Iso=0.7
4	石巻市立釜小学校	石巻市大街道西2丁目5番1号	学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」2001年版	Is/Iso= 1.01 C <sub>TU</sub> S <sub>0</sub> = 0.74			Iso=0.7
5	石巻市立蛇田小学校	石巻市蛇田字上中塚97番地1	学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」2001年版	Is/Iso= 1.03 C <sub>TU</sub> S <sub>0</sub> = 0.73			Iso=0.7
6	石巻市立渡波小学校	石巻市渡波町1丁目5番22号	学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」2001年版	Is/Iso= 1.00 C <sub>TU</sub> S <sub>0</sub> = 0.72			Iso=0.7
7	石巻市立稲井小学校	石巻市真野字八ノ坪116番地1	学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」2001年版	Is/Iso= 1.01 C <sub>TU</sub> S <sub>0</sub> = 0.73			Iso=0.7
8	石巻市立貞山小学校	石巻市貞山5丁目3番1号	学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」2001年版	Is/Iso= 1.04 C <sub>TU</sub> S <sub>0</sub> = 0.74			Iso=0.7
9	石巻市立開北小学校	石巻市大橋1丁目2番地1	学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」2001年版	Is/Iso= 1.04 C <sub>TU</sub> S <sub>0</sub> = 0.74			Iso=0.7
10	石巻市立万石浦小学校	石巻市渡波字境釜1番地1	学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」2001年版	Is/Iso= 1.24 C <sub>TU</sub> S <sub>0</sub> = 0.4			Iso=0.7
11	石巻市立大街道小学校	石巻市大街道南1丁目3番1号	学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」2001年版	Is/Iso= 1.27 C <sub>TU</sub> S <sub>0</sub> = 0.32			Iso=0.7
12	石巻市立中里小学校	石巻市中里5丁目7番1号	学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」2001年版	Is/Iso= 1.01 C <sub>TU</sub> S <sub>0</sub> = 0.73			Iso=0.7
13	石巻市立飯野川小学校	石巻市相野谷字旧屋敷56番地	学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」2001年版	Is/Iso= 1.20 C <sub>TU</sub> S <sub>0</sub> = 0.87			Iso=0.7
14	石巻市立石巻中学校	石巻市泉町4丁目7番15号	学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」2001年版	Is/Iso= 1.13 C <sub>TU</sub> S <sub>0</sub> = 0.83			Iso=0.7
15	石巻市立門脇中学校	石巻市泉町4丁目7番12号	学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」2001年版	Is/Iso= 1.16 C <sub>TU</sub> S <sub>0</sub> = 0.82			Iso=0.7
16	石巻市立稲井中学校	石巻市真野字八ノ坪116番地	学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」2001年版	Is/Iso= 1.23 C <sub>TU</sub> S <sub>0</sub> = 0.35			Iso=0.7
17	石巻市立桃生中学校	石巻市桃生町寺崎字植立20番地	学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」2001年版	Is/Iso= 1.04 C <sub>TU</sub> S <sub>0</sub> = 0.77			Iso=0.7
18	石巻市立向陽小学校	石巻市向陽町4丁目13番24号	学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」2001年版	Is/Iso= 1.20 C <sub>TU</sub> S <sub>0</sub> = 0.85			Iso=0.7
19	石巻市立大谷地小学校	石巻市小船越字角田16番地2	学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」2001年版	Is/Iso= 1.20 C <sub>TU</sub> S <sub>0</sub> = 0.91			Iso=0.7
20	石巻市立中津山第一小学校	石巻市桃生町給人町字東町96番地	学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」2001年版	Is/Iso= 1.03 C <sub>TU</sub> S <sub>0</sub> = 0.73			Iso=0.7
21	石巻市立蛇田中学校	石巻市茜平5丁目3番地1	学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」2001年版	Is/Iso= 1.01 C <sub>TU</sub> S <sub>0</sub> = 2.41			Iso=0.7
22	石巻市立河北中学校	石巻市小船越字山畑250番地	学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」2001年版	Is/Iso= 1.01 C <sub>TU</sub> S <sub>0</sub> = 0.71			Iso=0.7

○体育館

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	石巻市総合体育館	石巻市泉町3丁目1番2号	体育館	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」2001年版	Is/Iso= 1.59 C <sub>TU</sub> S <sub>0</sub> = 1.115			Iso=0.7

○庁舎等

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	石巻東部浄化センター管理本館	石巻市魚町1丁目1番1号	庁舎	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」2001年版	Is/Iso= 1.36 C <sub>TU</sub> S <sub>0</sub> = 1.04			Iso=0.75