


平 面 図（あけぼの北公園）




S=1:500




工事名	公園施設長寿命化対策(その11)工事		
施工箇所	石巻市あけぼの三丁目ほか1字地内		
図面名	平面図（あけぼの北公園）		
縮 尺	図示	位置	
設計者		課長	
宮城県石巻市		図番	1/7

平 面 図（袋谷地南公園）



工事名	公園施設長寿命化対策(その11)工事		
施工箇所	石巻市あけぼの三丁目ほか1字地内		
図面名	平面図（袋谷地南公園）		
縮 尺	図示	位置	
設計者		課長	
宮城県石巻市		図番	2/7

施設構造図（複合遊具（27㎡））【参考図】





NO	アイテム名	仕様	数量
	Kラウンドポスト (N)	φ89.1アルミ押出形材 アルマイト仕上 (ブラウン)	—
	マルチクランプ	アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装 (アースグレー)	—
	ワンダー四角デッキ	t3.2パンチング鋼板ノンスリップコーティング (ブルーグレー)	—
1	1400_ステップラダー (N)	t2.3鋼板 ハイジंक 合成樹脂塗装 (ダークブラウン)、φ34鋼管 電気亜鉛メッキ 合成樹脂塗装 (グリーン) t19HPEパネル (ダークグリーン)	1
2	ベンチパネル (BE)	t19HPEパネル (ベージュ/イエロー)	1
3	1400_モーグルヒルダブル (N)	FRP成形品 (クリアグリーン)、FRPインフュージョン圧着成形品 (クリアライトグリーン)、t2.0ステンレス鋼板、t19HPEパネル (ダークグリーン/グリーン)、φ60.5鋼管 溶融亜鉛メッキ、φ34鋼管 電気亜鉛メッキ 合成樹脂塗装 (シルバー)	1
4	400間_ザイルブリッジ (DG)	50x30角鋼管 溶融亜鉛メッキ 合成樹脂塗装 (ライトグレー)、t19HPEパネル (ダークグリーン)、φ16ザイルロープ	1
5	1000_葉っぱクライマー (EP: DG)	φ76.3鋼管 電気亜鉛メッキ 合成樹脂塗装 (ダークブラウン)、アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装 (グリーン)、t19HPEパネル (ダークグリーン/ブラウン)、φ34鋼管 電気亜鉛メッキ 合成樹脂塗装 (シルバー)	1
6	1000_ベロスライダー (G) (EP: DG)	ポリエチレン成形品 (グリーン)、t19HPEパネル (ダークグリーン)	1
7	キャストフェンス	アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装 (グリーン)	3

設置上の注意

- ・製品の専有スペースとしての安全領域を確保すること。
- ・JPFA-SP-S:2024に準拠した製品を使用すること。
- ・(一社)日本公園施設業協会の団体加入する公園施設団体賠償責任保険制度を適用すること。


※複合遊具(27㎡)についてはCP-02209N、セーフティーマットについてはCP-80971B、グラウンドマットについてはCP-80934と同等品以上とすること。












外観図 A1 : S=1/50
A3 : S=1/100

工事名	公園施設長寿命化対策(その11)工事		
施工箇所	石巻市あけぼの三丁目ほか1字地内		
図面名	施設構造図(複合遊具(27㎡))【参考図】		
縮尺	図示	位置	
宮城県石巻市		図番	3/5

基礎配置図（複合遊具(27㎡)）【参考図】




基礎伏図 S=1／50



基礎詳細図A1: S=1／30
A3: S=1／60


工事名	公園施設長寿命化対策(その11) 工事		
施工箇所	石巻市あけぼの三丁目ほか1字地内		
図面名	基礎配置図(複合遊具(27㎡)) 【参考図】		
縮尺	図示	位置	
宮城県石巻市		図番	4/7

施設構造図（三連鉄棒）【参考図】




支柱 : $\phi 60.5 \times 3.2$ 鋼管
ハイジnk 合成樹脂塗装（サンドベージュ）
握り棒 : $\phi 28$ みがき丸棒鋼 電気亜鉛メッキ
継ぎ手 : ダクタイル鋳物 合成樹脂塗装（ブルー）
根がらみ : $\phi 9 \times 200$ 丸棒鋼


外観図 A1:S=1/30
A3:S=1/60



基礎伏図 A1:S=1/50
A3:S=1/100



詳細図 A1:S=1/5
A3:S=1/10




設置スペース S=1/100


- 設置上の注意
- ・製品の専有スペースとしての安全領域を確保すること。
 - ・JPFA-SP-S:2024に準拠した製品を使用すること。
 - ・（一社）日本公園施設業協会の団体加入する公園施設団体賠償責任保険制度を適用すること。
- ※三連鉄棒についてはCP-00615と同等品以上とすること。

工 事 名	公園施設長寿命化対策（その11）工事		
施工箇所	石巻市あけぼの三丁目ほか1字地内		
図 面 名	施設構造図（三連鉄棒）【参考図】		
縮 尺	図示		位置
宮城県石巻市		図番	5/7

撤去平面図（あけぼの北公園）





S=1:500



工事名	公園施設長寿命化対策(その11)工事		
施工箇所	石巻市あけぼの三丁目ほか1字地内		
図面名	撤去平面図（あけぼの北公園）		
縮 尺	図示	位置	
設計者		課長	
宮城県石巻市		図番	6/7

撤去平面図（袋谷地南公園）



S=1:500

水明南一丁目

JR石巻線

工事名	公園施設長寿命化対策(その11)工事		
施工箇所	石巻市あけぼの三丁目ほか1字地内		
図面名	撤去平面図（袋谷地南公園）		
縮尺	図示	位置	
設計者		課長	
宮城県石巻市		図番	7/7