

質 疑 回 答 書

件名 神割崎自然公園トイレ等改修工事

質問事項		回答
Q1	縞鋼板蓋受金物について、設計数量を長さで指示いただけますか？	2 1. 7 mとなります。
Q 2	縞鋼板防滑塗装について、特記仕様書の指示内容が不明確のため、下地から塗装まで、工種ごとの塗装種別等について再度指示いただければと思います。	素地ごしらえC種、錆止め塗料塗りB種のうえエポキシ樹脂塗り（防滑塗装）とします。