

質 疑 回 答 書

件名 桃生町倉坪字四分一地内耐震性貯水槽設置工事

質問事項		回答
Q 1	仮設計画図を拝見するところ、雑種地 210-1 及び 35-1 を使用しているのですが工事中はその敷地を本工事で資材置き場等に使用できるとの認識でよろしいのでしょうか？	対象用地については、使用を想定しておりますが、工事着工前に地権者への説明が必要です。
Q 2	本管の分水止めの工事が入っていますが、内訳をみると管材に 1 種管と S 種管の 2 種計上されていないような部分やポリスリーブで被覆されていない部分や通常企業団で使用しない部材が使用されたり、埋戻し時の埋戻し材の入れ替えが計上されていないのですが受注後、石巻地方水道企業団の指示内容で変更するとの認識でよろしいでしょうか？	必要に応じて、水道企業団との協議により設計変更の対象とします。
Q 3	潜函式の貯水槽設置には沈下しないようにするための H 形鋼の設置撤去作業が伴うと思われそうですが、本工事は前記作業が発生しないのでしょうか？ 若しくは作業が発生する場合、設計変更の対象ということでしょうか？	必要に応じて、設計変更の対象とします。
Q 4	発注時点の設計書内で水替工のポンプ排水における対象作業はどの工種を想定しておられるのでしょうか？又、想定している工種外で水替えが発生した場合、設計変更の対象でしょうか？	貯水槽設置に必要な床掘りから水中コンクリート打設までを対象としております。 他工種については、必要に応じて、設計変更の対象とします。
Q 5	躯体設置に伴う H 形鋼の設置撤去作業が発生する場合には併せて敷き鉄板作業が発生しますが、その場合は設計変更の対象でしょうか？	必要に応じて、設計変更の対象とします。