

質 疑 回 答 書

件名 牡鹿保健福祉センター空調・換気設備改修工事

質問事項		回答
Q 1	内装改修において、『天井和風化粧せっこうボード張り』とありますが、現在、仕上表にあります『和室用化粧P B t=9.5』は製造販売されておられません。せっこうボード貼りのうえ、和風ビニルクロス貼りと考えますがよろしいでしょうか。また、その場合は部分貼替ではなく、和風用化粧P B t=9.5 の1枚w440×L=2730の貼替と考えますがよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
Q 2	内装改修において、『天井和風化粧せっこうボード張り』とありますが、現在仕上表にある『和室用化粧P B t=9.5』は製造販売されておられません。せっこうボード貼りのうえ、和風ビニルクロス貼りと考えますが、よろしいでしょうか。また、その場合は部分張替ではなく、和風用化粧P B t=9.5 の1枚w440×L=2730の張替と考えますがよろしいでしょうか。	Q 1 の通りです。