

質 疑 応 答 書

件名 住吉排水ポンプ場ポンプ付帯設備改修工事

質問事項		回答
Q 1	【工期について】 今回更新いたします盤の製作納期が12ヶ月、また現地工事期間は4ヶ月を想定しております。 工期延長につきまして協議は可能でしょうか。	必要に応じて、変更協議の対象とします。
Q 2	【現地施工時期について】 盤更新時に約1ヶ月停止期間を想定しておりますが出水期間（6月から10月）の施工は可能でしょうか。	出水期間中、ポンプ場を停止しての作業は行えません。
Q 3	【機器費について】 下記の各機器費をご教示願います。 ・ 共通補器コントロールセンタ 1式 ・ 共通補器補助継電器盤 1式 ・ 一般排水ポンプ現場操作盤 1面 ・ 水中ポンプ現場操作盤 1面 ・ 常時排水ポンプ現場操作盤 1面 ・ 作業用電源盤 1面 ・ 雨雪量計 1組 ・ 計装盤機能増設 1式	公表しておりません。