

質 疑 回 答 書

件名 単独線道路改良（その7）工事

質問事項		回答
Q 1	第10号単価表について、ボックスカルバート規格、内幅1000×内高1500×長さ2000と記載なっておりますが、本工事内訳表・数量計算書・図面の寸法と異なります。どちらが正しいでしょうか。	施工パッケージ単価のため、設計条件「製品長 $L=2.0\text{m}/\text{個}$ 」、「内空幅 $0<B\leq 1.25\text{m}$ 」、「内空高 $1.25<B\leq 2.5\text{m}$ 」の範囲での標準規格となりますので、単価表のとおり積算してください。
Q 2	第25号単価表について、横断・転落防止柵撤去の支柱間隔は2mと3mのどちらでしょうか。	支柱間隔は3mになります。