

●海水浴場の水質等測定結果

1 網地白浜 水質検査

採取年月日	H26.5.2
透明度 (m)	>1
pH	8.3
COD (mg/L)	2.1
糞便性大腸菌群数(個/100mL)	13
油膜	無
判定結果	可 (B)

2 網地白浜 放射性物質等検査

検査項目 地点	空間放射線量(μ Sv/h)			海水(Bq/kg)	
	測定年月日	地表0.5m	地表1.0m	採水年月日	セシウム
砂浜南	H26.6.4	0.03	0.02	H26.5.2	不検出
砂浜中央		0.02	0.02		不検出

●地下水の水質測定結果

石巻市須江 地下水水質検査

(単位:ダイオキシン類 pg-TEQ/L ダイオキシン類以外 mg/L)

名称	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素
測定値	<0.001	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	-	<0.0005	<0.002	<0.0002
名称	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン
測定値	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003
名称	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素+亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	ダイオキシン類	(資料:宮城県 平成26年度)	
測定値	<0.002	<0.001	<0.002	1.1	0.14	<0.02	<0.005	0.40		