

質 疑 回 答 書

件名 東中瀬橋仮棧橋撤去工事

質問事項		回答
Q 1	H鋼杭について 引き抜いた杭に付着するカキ殻等の処分が発生すると思われるが、どのように考えるか教えてください	処分量は実績に応じて設計変更協議の対象といたします。
Q 2	杭は打ち込んでから数年経過しており引き抜きに時間を要すると考えられるが、施工日数に応じた変更は協議できるものと考えてよろしいでしょうか	設計で想定している日当り施工量より早くなる可能性もあるため、原則として実績による設計変更は考えておりません。
Q 3	仮設材運搬費(区分:大阪市 848km)について、条件には「北海道・東北・北陸・中・四国・九州」と記載ありますが、大阪市の場合「関東・中部・近畿」の条件になると考えます。どちらで計上しているかご教示願います。	発地・着地で地方整備局が異なるので、発注機関の存在する整備局を適用しています。