

質 疑 回 答 書

件名 石巻市消防団高須賀班ポンプ置場新築その他工事

質問事項		回答
Q 1	給水管分水止工事における、解体および新築工事の共通事項(①～③)として 1. As 舗装取壊しのガラは、どこに処分するのか？ 2. 根切り～埋戻しの残土の処分はどう処理するか？また、解体時の埋戻し 1.37 m ³ は在来土でよいのか？ 3. 舗装工事における交通誘導員は見込んでいるか？	1. KA-01 解体特記仕様書掲載のとおりです。 2. 新築同様に場外処分となり、埋戻土は在来土（良質）となります。 3. 契約後の協議とします。
Q 2	新築工事分 1. 新築工事における機械設備工事の残土は、どう処理するか？ 2. 浄化槽設置工事の際の残土の処分についても、どう処理するか？	1. A-01 特記仕様書のとおり場外処分となります。 2. 上記と同様になります。
Q 3	シャッターおよび小屋裏メンテナンス等のための天井点検口は不要ですか？	不要です。
Q 4	図面番号 A-09 の天井伏図中の軒天換気材について、内訳に記載がありませんが、どこかで見込んでいるのか、それとも設計変更の対象と考えてよいのか？	設計変更として契約の後協議とします。
Q 5	設計図 A-13 木製棚詳細図では木材保護塗料塗りとありますが、仕様書内訳には木部用ウレタン（クリア）と記載がありどちらが正かご教示願います。	木部用ウレタン（クリア）を正とします。
Q 6	設計図 KA-01 の非飛散型石綿廃棄物と飛散型石綿廃棄物について、今回の廃棄物は非飛散型と思いますが、飛散型処理としている品目をご教示願います。	飛散型石綿廃棄物はありません。 非飛散型石綿廃棄物とします。