

「石巻市総合運動公園陸上競技場基本計画（案）」のパブリックコメントの実施結果について

募集期間:令和7年12月23日(火)～令和8年1月23日(金)

| 番号 | 掲載ページ | 項目 | ご意見等の概要 | 本市の考え方 | 計画修正の有無 | 修正内容 |
|----|-------|---------------------------|---|---|---------|------|
| 1 | 25 | ②今後の計画 ア メインスタンドの座席数設定 | 合宿・大会誘致を掲げる割に「観客席700席」はやや弱いと感じ、将来的な大会格上げ(東北規模など)への拡張性を考慮して「将来的に仮設席・増設が可能な設計思想」を計画文言として明示した方が良いのではないかと思われます。 | 今後の利用ニーズを見据え、仮設席や増設への対応が可能となるよう配慮しつつ、適切な観客席数を検討します。 | 無 | |
| 2 | 64 | 4.3 総合評価 | 利用料金収入が限定的、大規模な独立採算は難しい、民間の「稼ぐ余地」が見えにくい点から現実的には、「DBO+指定管理」型が最も成立可能性が高いと思われます。PFIを選択するなら周辺施設との一体管理、合宿・イベント・飲食等の付加価値をセットで検討すべきと思われます。 | 今後実施する業務等において、民間事業者の参入可能性を踏まえ、DBO方式やPFI方式を含め、適切な事業手法について総合的に検討していきます。 | 無 | |
| 3 | 18 | 被災した経験を生かした防災拠点の確立 | 災害時対応の再生エネルギー設備の整備として、舗装面に適応した太陽光発電システム(ワットウェイ)の設置を推奨します。 昼間に太陽光にて発電し、蓄電設備に充電します。その電気を非常時に携帯電話の充電などに利用します。 また、電動自転車の充電器と併用することで、サイクリングで立ち寄った人の充電にも利用できます。 サイクリングコースとして整備した場合は、スポーツと防災の2つのメリットを併せ持つこともできます。 | ご提案内容については、今後の施設整備や運用検討の参考といたします。 | 無 | |
| | | | | | | |