

(別表) 対象施設別 L E D 照明仕様及び数量一覧

No.	施設名	場所	既存器具	既存光源	器具台数	ランプ数量	交換方式	数量	照会記号	備考	
①	河南中央公園	野球場（内野）	投光器	MH1500W 相当	84	84	器具交換	84	A-4	発光面全面カバーをガラス仕様とする場合には、強化ガラス製とすること	
		野球場（外野）		NH1000W 相当	24	24		24	A-5		
②	石巻市総合体育館	アリーナ	高天井照明	HF700W 相当	90	90	ランプ交換又は	90	B-2	アリーナについては、工事期間中コートが半面使用できるよう、発注者と協議を行い、工事工程を管理すること	
				HF400W 相当	28	28	器具交換	28	B-3		
				HF200W 相当	6	6	ランプ交換又は 器具交換	6	B-4		
		観客席	高天井照明	HF200W 相当	28	28	器具交換	28	B-5		
		エントランスホール	ダウンライト	HF100W 相当	36	36		36	C-1		
③	総合運動公園	フットサルコート	投光器	HF700W 相当	4	4	器具交換	4	A-2	発光面全面カバーをガラス仕様とする場合には、強化ガラス製とすること	
				HF400W 相当	4	4		4	A-3		
		野球場（内野）	投光器	NH1000W 相当	18	18		18	A-7		
				NH1000W 相当	18	18		18	A-8		
		野球場（外野）	投光器	MH1500W 相当	108	108		108	A-8		
	総合運動公園（外灯）	1 灯式四角形外灯（限夜灯）	街路灯	HF400W 相当	6	6	器具交換	6	D-1		
		1 灯式四角形外灯（常夜灯）		HF400W 相当	6	6		6	D-1		
		1 灯式丸形外灯（限夜灯）		HF400W 相当	5	5		5	D-1		
		2 灯式四角形外灯（常夜灯）		HF400W 相当	4	8		8	D-1		
		2 灯式四角形外灯（限夜灯）		HF400W 相当	5	10		10	D-1		
モニュメント	投光器	HF700W 相当	6	6	6	A-2					
④	山下屋内運動場	アリーナ	高天井照明	HF400W 相当	10	10	器具交換	10	B-1		
		外灯	投光器	HF100W 相当	1	1		1	A-6		
⑤	桃生農業者トレーニングセンター	メインアリーナ（外円）	高天井照明	HF400W 相当	32	32	ランプ交換	32	B-3		
		メインアリーナ（内円）		HF400W 相当	16	16	16	B-3			
		サブアリーナ		HF400W 相当	16	16	器具交換	16	B-1		
		1 灯式外灯	街路灯	HF250W 相当	4	4	ランプ交換	4	D-2		
⑥	にっこりサンパーク （駐車場・テニスコート）	テニスコート	投光器	MH1000W 相当	32	32	器具交換	32	A-1		
		1 灯式外灯（テニスコート）	街路灯	HF200W 相当	1	1	ランプ交換	1	D-2		
		1 灯式外灯（駐車場）	街路灯	HF200W 相当	4	4	ランプ交換	4	D-2		
合 計					596	605		605			